



«Mottakernavn»
«Adresse»
«Postnr» «Poststed»
«Kontakt»

Saksbehandler, innvalgstelefon

Camilla Risa Haugstad, 75547890

Tilsynsrapport - Lagring av farlig avfall - Reno-Vest - Sortland - Ramnflauget

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 13. september 2023 hos Reno-Vest IKS (virksomhetsnummer: 971904801).

Rapporten består av fire deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens tanklagring for farlig avfall mangler nødvendig dokumentasjon.
- Avvik 2: Virksomheten lagrer farlig avfall uten tilstrekkelig sikring mot avrenning og enkelte farlig avfalls-fraksjoner er ikke tilstrekkelige merket.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Reno-Vest IKS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren i Nordland en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **15. november 2023**.

Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens lagring av farlig avfall kan sikres bedre mot adgang for uvedkommende.



Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Reno-Vest IKS må betale et gebyr på 7 500 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost eller som sikker melding

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfnopost@statsforvalteren.no ved Camilla Risa Haugstad eller som sikker melding via <https://skjema.no/SF/melding>.

Merk svaret med saksnummer 2005/575 og tilsynsnummer 2023.104.I.SFNO.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens tanklagring for farlig avfall mangler nødvendig dokumentasjon

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall §§ 18-4, 18-5, 18-6 d, e og g, 18-7 og 18-8.

Beskrivelse av krav

Forurensningsforskriften kapittel 18 stiller en rekke krav som gjelder for virksomheter som lagrer farlig avfall i tanker større enn 2 m³. Forurensningsforskriften § 18-4 krever miljørisikoanalyse etter fastlagte kriterier. Forskriften har også krav om tiltak (risikoreduserende og forebyggende, §§ 18-5 og 18-6) og beredskap (§ 18-7) som skal ha miljørisikoanalysen som utgangspunkt. Forskriften har også en bestemmelse (§ 18-8) om at den ansvarlige til enhver tid skal kunne dokumentere at kravene i kapittelet er oppfylt.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Reno-Vest har to tanker for lagring av farlig avfall med lagringsvolum større enn 2m³, og tanklagringen er dermed omfattet av forurensningsforskriften kapittel 18. Tankene er dobbeltveggede med tilstrekkelig overfyllingsvern og oppsamlingsarrangement, men Reno-Vest kunne ikke dokumentere noen miljørisikoanalyse (§18-4 og 18-5) for tanklagringen. Vi har heller ikke fått dokumentert at virksomheten har gjennomført spesielle tiltak (§18-6 d og e) eller iverksatt spesiell beredskap (§18-7) med tanke på risikoen ved tanklagringen.

Vi anbefaler dere å gå gjennom veiledninga til kapittel 18 om tanklagring, som ligger på Miljødirektoratets nettside¹.

Avvik 2: Virksomheten lagrer farlig avfall uten tilstrekkelig sikring mot avrenning og enkelte farlig avfalls-fraksjoner er ikke tilstrekkelige merket

¹ <https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/>



Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. Farlig avfall § 11-5 og vedlegg 3 pkt. 6.2.

Beskrivelse av krav

Farlig avfall skal ifølge avfallsforskrifta § 11-5 håndteres forsvarlig, og i forsvarlighetskravet til lagring er det også ansett som forsvarlig praksis at alt lagret farlig avfall er tydelig merket med hva det er. I tillegg krever avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 3 pkt. 6.2 at farlig avfall skal sikres slik at det ikke medfører avrenning til avløpsnett eller annen resipient.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Merking

Ved Reno-Vest sitt lager for farlig avfall på Ramnflauget var det noen mangler ved virksomhetens merking av farlig avfall. Dette gjaldt blant annet klorparafinholdige vinduer og PCB-holdige vinduer som stod lagret i påvente av videre transport. Området hvor vinduene mellomlagres var ikke merket, og det var heller ikke vinduene, se figur 1.



Figur 1: Manglende merking på lagringsplass for klorparafinholdige vinduer.

Noe farlig avfall leveres til mottaket uten informasjon om innhold. Reno-Vest har derfor egen plass for lagring av denne type ukjent farlig avfall i påvente av testing etc. for å bestemme innholdet. Denne lagringsplassen bør også merkes med at det inneholder ukjent farlig avfall. Tankene til tanklagring av farlig avfall var heller ikke merket utvendig med hva tankene inneholder.



Sikring mot avrenning til avløp eller annen resipient

Hoveddelen av lagerområdet for farlig avfall hos Reno-Vest har helning i gulv mot sluk, se figur 2. Det er ikke egne oppsamlingsarrangement under IBC-tanker i lagerområdet, og eventuelt utilsiktet utslipp fra lagret flytende farlig avfall vil renne rett i sluk og videre til utslipp i sjø. Under inspeksjonen ble vi fortalt at Reno-Vest, i samarbeid med brannvesenet, har hatt kjemikalieutslippssøvelse på lageret for farlig avfall. Da fikk vi forklart at brannvesenet hadde blokkert dette kumlokket underveis i øvelsen. Dette viser at det ansees som en reell fare at farlig avfall kan renne i dette sluket.



Figur 2: Viser plassering av sluk i hall for lagring av farlig avfall hos Reno-Vest på Ramnflauget.

Anmerkning 1: Virksomhetens lagring av farlig avfall kan sikres bedre mot adgang for uvedkommende

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Avfallsanlegget til Reno-Vest på Ramnflauget er omringet av gjerde for å hindre adgang for uvedkommende. Ved utkjøringsområdet for avfallsmottak fra husholdning er det satt opp en bom



for å hindre adgang utenom anleggets åpningstider. Denne bommen er det imidlertid enkelt å gå under, og kanskje også mulig å kjøre en ATV under. Det kom imidlertid frem under inspeksjonen at det er kameraovervåkning på området, og at politiet varsler dersom uvedkommende tar seg inn på området. I slike tilfeller er det ekstra viktig at farlig avfall er lagret utilgjengelig for uvedkommende, og helst bak låste dører. Området for lagring av batterier var under tak, men ikke mulig å låse inne.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Reno-Vest IKS må betale et gebyr på 7 500 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 30. august 2023 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren i Nordland innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Reno-Vest IKS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens frekvens- og risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren i Nordland deltok

- Camilla Risa Haugstad
- Ingrid Austerheim

Kontaktperson hos Reno-Vest IKS

- Tage Særvold Ellingsen

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Reno-Vest IKS ble kontrollert under tilsynet:

- RENO-VEST – Ramnflauget – regionmottak/sortering av avfall

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:



- Internkontroll
- Lagring av farlig avfall
- Utslippskontroll

Regelverk

Tilsynet omfatter følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Tillatelse til mottak, håndtering og behandling av avfall gitt 01.07.2009

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren i Nordland innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og våre nettsider.

Med hilsen

Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder

Camilla Risa Haugstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN

Postboks 117

8401

SORTLAND

Mottakerliste:

RENO-VEST PRODUKSJON AS

Vesterålsveien 272

8416

SORTLAND

RENO-VEST IKS

Postboks 559

8401

SORTLAND

