



ØYSTEIN GJELLERUD
Vestsida 1101
3623 LAMPELAND

Saksbehandler, innvalgstelefon
Torbjørn Raugstad, 32 26 68 10

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2023 - Øystein Gjellerud - Gvelven fellesanlegg A/C og Gvelven fellesanlegg B - Flesberg

**Gvelven fellesanlegg A/C og Gvelven fellesanlegg B har avvik fra krav i
forurensningsforskriften i rapporteringsåret 2023. Avviket skyldes at avløpsanleggene ikke
har tillatelse etter forurensningsforskriften § 14-4. Vi påpeker at dere må søke
Statsforvalteren om ny utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 14.**

Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2023 til etterretning.

**Gvelven fellesanlegg A/C og Gvelven fellesanlegg B skal betale til sammen et gebyr på 7 800 kr
for vårt arbeid med egenkontrollrapportene. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.**

Rapporteringskjema for 2024 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2025.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for avløpsanleggene Gvelven fellesanlegg A/C og B.

Bakgrunn

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for *Søndre Blefjell* tettbebyggelse i Flesberg kommune. Dette er fordi tettbebyggelsen har et samlet utslipp av kommunalt avløpsvann over 2 000 pe (BOF₅) til ferskvann og er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14, jf. § 14-1.

Avløpsanleggene Gvelven fellesanlegg A/C og Gvelven fellesanlegg B ligger innenfor Søndre Blefjell tettbebyggelse. Vi viser i denne forbindelse til brev fra Flesberg kommune den 19.01.2022 om endring av forurensningsmyndighet fra kommunen til Statsforvalteren.

Nye føringer fra Miljødirektoratet

I fjorårets tilbakemelding på egenkontrollrapporten, informerte vi om at ved overgang fra kapittel 13 til kapittel 14 i forurensningsforskriften, vil avløpsanlegg innenfor den aktuelle tettbebyggelsen ha en



frist på inntil 7 år for å bygge et biologisk rensetrinn som sikrer stabil overholdelse av sekundærrensekravene i kapittel 14. Videre informerte vi om at fristen på 7 år ikke gjelder for øvrige krav i forurensningsforskriften kapittel 14. På bakgrunn av dette ble det gitt alvorlig avvik som følge av det ikke ble tatt prøver i tråd med forurensningsforskriften § 14-11.

Statsforvalteren har i løpet av våren 2024 fått nye føringer fra Miljødirektoratet tilknyttet overgangen fra forurensningsforskriften kapittel 13 til kapittel 14. Kravet i § 14-4 om at avløpsanlegg i en tettbebyggelse regulert etter kapittel 14 må ha en tillatelse etter kapittel 14 gjelder umiddelbart, men andre krav etter kapittel 14 gjelder først når det er gitt en ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren. Statsforvalteren kan i tillatelsen gi inntil 7 års utsettelse fra det tidspunktet man avdekket at anlegget var i en kapittel 14 tettbebyggelse for overholdelse av alle kravene i kapittel 14, ikke bare for sekundærrensekravene.

Tilbakemelding på egenkontrollrapport

Gvelven fellesanlegg A/C og Gvelven fellesanlegg B er per dags dato i brudd med kravet om tillatelse i forurensningsforskriften § 14-4, da avløpsanleggene ikke har tillatelse etter kapittel 14 selv om tettbebyggelsen er omfattet av § 14-1.

På bakgrunn av de nye føringene om at kravet til tillatelse i § 14-4 gjelder umiddelbart, understreker vi at Øystein Gjellerud må søke om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 14. Vi viser til informasjon på våre nettsider om hva en søknad om tillatelse på avløpssektoren skal inneholde: [Søknad om tillatelse | Statsforvalteren i Oslo og Viken](#).

Utover dette tar vi egenkontrollrapportene og årsrapportene for 2023 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på: <https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>.

Rapporteringsskjema for 2024 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2025. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek: [Skjema og tjenester | Statsforvalteren i Oslo og Viken](#).

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsrenseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2024. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100>

Gebyr for saksbehandlingen

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023. Gebyret er på 3 900 kroner per egenkontrollrapport per anlegg. For Øystein Gjellerud er det i dette brevet gitt en samlet tilbakemelding på to egenkontrollrapporter. Gebyret vil derfor utgjøre 7 800 kroner.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen



Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Torbjørn Raugstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

FLESBERG KOMMUNE

Lampelandhagan 7

3623

LAMPELAND