



HURDAL KOMMUNE TEKNISK ETAT  
Minneåsvegen 3  
2090 HURDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Torbjørn Raugstad, 32 26 68 10

## Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2023 - Hurdal kommune

**Hurdal kommune har alvorlig avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret 2023. Dette skyldes at Hurdal avløpsrensaneanlegg har gjentakende brudd på sekundærrensekravet for BOF<sub>5</sub>.**

**Så lenge Hurdal avløpsrensaneanlegg i Hurdal kommune ikke drives i tråd med tillatelse gitt i eller i medhold av lov, er nye tilknytninger av private abonnenter, eller avtale om økte påslipp fra bedrifter til avløpsrensaneanlegget, regnet som forsettlig brudd på tillatelsen.**

**Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten til etterretning.**

**Kommunen skal betale et gebyr på 3 900 kroner for vårt arbeid med egenkontrollrapporten. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.**

**Rapporterings skjema for 2024 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2025.**

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Hurdal kommune sitt avløpsnett og Hurdal avløpsrensaneanlegg.

Hurdal kommune har nylig fått ny utslippstillatelse av Statsforvalteren (tillatelsesnr. 2022.1019.T). Tillatelsen er påklaget og ligger hos Miljødirektoratet for endelig behandling. Kravene i utslippstillatelsen er gjeldene for 2023 da det ikke er gitt oppsettende virkning for vedtaket.

### Avløpsnettet til Hurdal avløpsrensaneanlegg

Hurdal kommune har for 2023 rapportert at avløpsnettet til Hurdal avløpsrensaneanlegg har 10 installerte nødoverløp og ingen installerte regnvannsoverløp i fellessystem. Videre har dere rapportert at 700 m<sup>3</sup> urensset avløpsvann og 0,9 kg fosfor har gått i overløp på avløpsnettet i rapporteringsåret. Dette er en økning fra 2022, da det ikke var overløp på avløpsnettet i det hele tatt.



Det er 1 235 innbyggere og 36 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet i 2023. Til sammenlikning var det 1 220 innbyggere og 18 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet i 2022.

### Hurdal avløpsrenseanlegg

Det er for 2023 rapportert at Hurdal avløpsrenseanlegg har mottatt og behandlet 142 896 m<sup>3</sup> avløpsvann og at 2 592 m<sup>3</sup> har gått i overløp ved avløpsrenseanlegget. Avløpsvannet i overløp utgjør 1,78 % av alt vann inn til avløpsrenseanlegget. Dette er en økning fra 2022, da avløpsvannet i overløp utgjorde 0,001 % av alt vann inn til avløpsrenseanlegget. Anleggets dimensjonerende kapasitet er oppgitt til å være 2 300 BOF<sub>5</sub> pe. Dere har rapportert at maksukebelastningen i 2023 er 1 872 BOF<sub>5</sub> pe (fmaks 1,5).

Hurdal avløpsrenseanlegg har en renseseffekt for fosfor på 95,56 % i 2023 og klarer dermed fosforrensekravet i tillatelsen på 93 %.

Avløpsrenseanlegget klarer sekundærrensekravet for KOF<sub>CR</sub>. Anlegget klarer imidlertid ikke sekundærrensekravet for BOF<sub>5</sub> fordi én av prøvene har en 100 %-overskridelse, dvs. at utslippskonsentrasjonen er over 50 mg O<sub>2</sub>/l samtidig som at prøven har en lavere renseseffekt enn kravet på 70 %. Slike overskridelser er å regne som brudd på sekundærrensekravet. Brudd på sekundærrensekravet for BOF<sub>5</sub> er gjentakende fra fjorårets rapportering og er dermed å anse som alvorlig avvik. Vi minner om at 100 %-overskridelser skal varsles Statsforvalteren jf. forurensningsforskriften § 14-14.

Hurdal kommune har ikke levert inn komplett årsrapport. Kommunen har kun fylt ut for punkt 1 og 2 i rapporten som omhandler henholdsvis avløpsrenseanlegg og avløpsnett. Punkt 3 og 4 er ikke fylt ut. Kommunen må sørge for å rapportere fullstendig ved neste års rapportering. Dersom kommunen ikke gjør dette, vil mangelfull rapportering bli ansett som et avvik til neste år.

### Resipientovervåking

Hurdal kommune har krav i tillatelse datert 16.03.2023 om resipientovervåking etter vannforskriften. Kommunen skal overvåke hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden i vannforekomsten og dokumentere om utslippene medfører forringelse eller at miljømål ikke nås, jfr. vannforskriften §§ 4 og 18. Vurdering av resultatene fra resipientundersøkelser etter vannforskriften jf. 8.3 skal sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført, som del av årsrapportering jf. punkt 11.2. Videre er det stilt krav om at alle overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø.

Hurdal kommune levert rapport med vurdering av resultatene fra resipientovervåkingen for 2023. Kommunen har også lastet opp overvåkingsdataene i Vannmiljø.

### **Konklusjon**

Hurdal kommune har alvorlig avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret 2023. Dette skyldes at Hurdal avløpsrenseanlegg har gjentakende brudd på sekundærrensekravet for BOF<sub>5</sub>. Kommunen er i prosess med å bygge nytt avløpsrenseanlegg med biologisk rensetrinn.

Så lenge Hurdal avløpsrenseanlegg i Hurdal kommune ikke drives i tråd med tillatelse gitt i eller i medhold av lov, er nye tilknytninger av private abonnenter, eller avtale om økte påslipp fra bedrifter



til avløpsrenseanlegget, regnet som forsettlig brudd på tillatelsen.

Vi tar med dette egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2023 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2024 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2025. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek:

<https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/>

Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2024. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100>

### **Gebyr for saksbehandlingen**

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023. Gebyret er på 3 900 kroner per egenkontrollrapport. For Hurdal kommune er det i dette brevet gitt en tilbakemelding på én egenkontrollrapport. Gebyret vil derfor utgjøre 3 900 kroner.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg  
seksjonssjef  
Klima- og miljøvernavdelingen

Torbjørn Raugstad  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

Hurdal kommune v/kommunedirektør Kjetil Kokkim