



Statsforvalteren

i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Vår dato:

31.05.2024

Vår ref:

2022/10970

Deres dato:

Deres ref:

HURDAL KOMMUNE TEKNISK ETAT
Minneåsvegen 3
2090 HURDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Torbjørn Raugstad, 32 26 68 10

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2023 - Hurdal kommune

Hurdal kommune har ingen avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret 2023.

Vi tar egenkontrollrapporten og årsrapporten til etterretning.

Kommunen skal betale et gebyr på 3 900 kroner for vårt arbeid med egenkontrollrapporten. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

Rapporteringsskjema for 2024 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2025.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Hurdal kommune sitt avløpsnett og Hurdal avløpsrensaneanlegg.

Avløpsnettet til Hurdal avløpsrensaneanlegg

Hurdal kommune har for 2023 rapportert at avløpsnettet til Hurdal avløpsrensaneanlegg har 10 installerte nødoverløp og ingen installerte regnvannsoverløp i fellessystem. Videre har dere rapportert at 700 m³ urensset avløpsvann og 0,9 kg fosfor har gått i overløp på avløpsnettet i rapporteringsåret. Dette er en økning fra 2022, da det ikke var overløp på avløpsnettet i det hele tatt. Økningen i overløp skyldes ekstremværet «Hans». Det er 1 235 innbyggere og 36 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet i 2023. Til sammenlikning var det 1 220 innbyggere og 18 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet i 2022.

Hurdal avløpsrensaneanlegg

Det er for 2023 rapportert at Hurdal avløpsrensaneanlegg har mottatt og behandlet 142 896 m³ avløpsvann og at 2 592 m³ har gått i overløp ved avløpsrensaneanlegget. Avløpsvannet i overløp utgjør 1,78 % av alt vann inn til avløpsrensaneanlegget. Dette er en økning fra 2022, da avløpsvannet i overløp utgjorde 0,001 % av alt vann inn til avløpsrensaneanlegget. I likhet med økningen i overløp på avløpsnettet skyldes økningen i overløp på rensaneanlegget ekstremværet «Hans». Anleggets

E-postadresse:
sfospost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
<https://www.statsforvalteren.no/os>
Org.nr. 974 761 319



dimensjonerende kapasitet er oppgitt til å være 2 300 BOF₅ pe. Dere har rapportert at maksukebelastningen i 2023 er 1 872 BOF₅ pe (fmaks 1,5).

Hurdal avløpsrenseanlegg har en renseeffekt for fosfor på 95,56 % i 2023 og klarer dermed fosforrensekravet i tillatelsen på 93 %.

Hva gjelder overholdelse av sekundærrensekravet så fikk Hurdal kommune ny utslippstillatelse av Statsforvalteren datert 16.03.2023 (tillatelsesnr. 2022.1019.T) med strengere rensekrav enn minstekravene til rensing av organisk stoff i forurensningsforskriften. Vedtaket om tillatelse ble påklaget av kommunen 12.05.2023. Etter å ha gjennomgått klagen besluttet Statsforvalteren å opprettholde vårt vedtak. Klagen ble oversendt Miljødirektoratet for endelig behandling 01.10.2023. I brev av 26.06.2024 fattet Miljødirektoratet vedtak i klagesaken. Miljødirektoratet valgte å endre Statsforvalterens krav til rensing av organisk stoff til minstekravene i forurensningsforskriften. Fristen for å oppfylle kravene ble satt til 01.06.2026.

Siden det ikke ble gitt oppsettende virkning for vedtaket i forbindelse med klagesaksbehandlingen, var rensekravene for organisk stoff i tillatelsen fra Statsforvalteren gjeldende i perioden 16.03.2023 – 26.06.2024. Som følge av at én av prøvene for BOF₅ som ble tatt innenfor denne perioden hadde en 100 %-overskridelse av rensekravene (dvs. at utslippskonsentrasjonen er over 50 mg O₂/l samtidig som at prøven har en lavere renseeffekt enn kravet i tillatelsen på 70 %), betyr dette at Hurdal renseanlegg var i brudd med sekundærrensekravet i 2023. Ettersom Miljødirektoratet har gitt kommunen utsatt frist til 01.06.2026 med å overholde rensekravene for organisk stoff, samt at det kun er én enkelt prøve som har en 100 %-overskridelse, har vi likevel valgt å ikke gi avvik på dette. Det betyr at Hurdal kommune ikke har avvik fra sekundærrensekravet i 2023.

Hurdal kommune har ikke levert inn komplett årsrapport. Kommunen har kun fylt ut for punkt 1 og 2 i rapporten som omhandler henholdsvis avløpsrenseanlegg og avløpsnett. Punkt 3 og 4 er ikke fylt ut. Kommunen må sørge for å rapportere fullstendig ved neste års rapportering. Dersom kommunen ikke gjør dette, vil mangelfull rapportering bli ansett som et avvik til neste år.

Resipientovervåking

Hurdal kommune har krav i tillatelse datert 16.03.2023 om resipientovervåking etter vannforskriften. Kommunen skal overvåke hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden i vannforekomsten og dokumentere om utslippene medfører forringelse eller at miljømål ikke nås, jfr. vannforskriften §§ 4 og 18. Vurdering av resultatene fra resipientundersøkelser etter vannforskriften jf. 8.3 skal sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 1. mars året etter at undersøkelsen er gjennomført, som del av årsrapportering jf. punkt 11.2. Videre er det stilt krav om at alle overvåkingsdata skal registreres i databasen Vannmiljø.

Hurdal kommune levert rapport med vurdering av resultatene fra resipientovervåkingen for 2023. Kommunen har også lastet opp overvåkingsdataene i Vannmiljø.

Konklusjon

Hurdal kommune har ingen avvik fra krav i tillatelsen i rapporteringsåret 2023.

Vi tar med dette egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2023 til etterretning.



For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2024 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2025. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek:

<https://www.statsforvalteren.no/nb/ostfold-buskerud-oslo-og-akershus/skjema-og-tjenester/>

Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2024. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100>

Gebyr for saksbehandlingen

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapporten, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023. Gebyret er på 3 900 kroner per egenkontrollrapport. For Hurdal kommune er det i dette brevet gitt en tilbakemelding på én egenkontrollrapport. Gebyret vil derfor utgjøre 3 900 kroner.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Torbjørn Raugstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Hurdal kommune v/kommunedirektør Kjetil Kokkim