

Oppdragsgiver: Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS
Oppdragsnavn: VA Nipeto – søknad om utslippstillatelse for 1600 pe
Oppdragsnummer: 625945-01
Utarbeidet av: Knut Robert Robertsen
Oppdragsleder: Knut Robert Robertsen
Dato: 08.03.2024
Tilgjengelighet: Åpent

Nipeto RA - tilleggsopplysninger til SFOV

Vi viser til utslippssøknad for Nipeto renseanlegg i Søndre Blefjell tettbebyggelse, datert 12/1-2024, samt brev fra SFOV datert 28/2-2024 med forespørsel om ytterligere dokumentasjon for å kunne behandle utslippssøknaden. Saksnr. 2022/10719.

Renseeffekt på eksisterende renseanlegg

Prøvetakingen vil skje som i dag, basert på stikkprøvetaking.

Omsøkte rensekrav skal vurderes som årlig middelvei.

Renseeffekt på oppgradert og utvidet renseanlegg, fra 2027

Det vil bli lagt opp til prøvetaking i hht. til kravene i kapittel 14 i forurensningsforskriften. Prøvene vil bli tatt som døgnblandprøver, for BOF_5 , KOF, fosfor og nitrogen.

Hvis det er krav i forskriften om døgnmidlet renseeffekt, vil dette være aktuelt. Ellers ikke.

Koordinater på utslippspunkt eksisterende renseanlegg

Utslippspunktets navn	Koordinater X UTM sone 32	Koordinater Y UTM sone 32	Navn på resipient	Dybde
Nipeto renseanlegg	6625399	526662	Nipetobekken *	Ikke relevant

*Renset avløpsvann slippes pr i dag ut til et skogsområde nedenfor renseanlegget, renner via løsmasser, terreng og en ikke navnsatt mindre bekk ned til Nipetobekken.

Utløp av rensed avløpsvann skal iløpet av 2024 føres til et sandfilteranlegg for etterpolering, før det ledes til skogsterreng og renner videre ned til Nipetobekken.

Versjonslogg:

01	08.03.24	Tilleggsopplysninger utslippssøknad	KRR	KRR
VER.	DATO	BESKRIVELSE	AV	KS


Reguleringsplan

Planlagt utvidelse av eksisterende renseanlegg med tilhørende sandfilterbassenger for etterpolering av rensset avløpsvann, vil skje innenfor gjeldende reguleringsplan. Etter vår vurdering kan SFOV behandle utslippsøknaden ut fra gjeldende reguleringsplan. Se forøvrig vedlagt uttalelse fra reguleringsarkitekt Anne Ribberud i firmaet **ar plan og landskap** (epost 4/3-24):

«Areal for avløpsanlegg er fradelt som egen eiendom (rød linje). Denne eiendommen samsvarer ikke med areal avsatt til avløpsanlegg i vedtatt reguleringsplan for 2008 (blå linje).

Det er imidlertid samme eier (Asbjørn Løvstad) av begge eiendommene direkte eller indirekte, og rettighetsmessig er det ingen utfordringer knyttet til dette forholdet.

Utvidelse av renseanlegget omfatter justeringer av tidligere regulert areal. Planoppstart ble varslet i slutten av 2022. Arbeidet med ferdigstilling av et planforslag til behandling, i samsvar med søknaden om utslippstillatelse, pågår».



Med vennlig hilsen

Anne Ribberud

Landskapsarkitekt MNLA/ Planlegger

ar plan & landskap as

Mobil: 90937625

ar plan &
landskap
Landskapsarkitekt MNLA