

**From:** Gunnar Snarteland[Gunnar.Snarteland@telemark-nett.no]  
**Sent:** 23.04.2024 10:24:28  
**To:** Johnsen, Christin Beate[Christin.Johnsen@statsforvalteren.no]  
**Cc:** Helene Gjerlid Opsund[helene.opsund@vtk.no]; Telemark Nett - driftsvakt[vakt@telemark-nett.no]  
**Subject:** Innhenting av informasjon i samband med verneplanprosess for Storås i Seljord kommune - frivillig vern av skog

Hei!

Høgspent linja som gjeng i grensa mot planlagt verneplan, har ei 10 meter ryddebredde. I tillegg har me/må ha lov til å felle alle tre som kan treffe høgspentlinja. Dvs. at ein treng ei sone på 50 meter ifrå linja der Telemark Nett ikkje blir hindra av verneplanen

mvh  
Gunnar Snarteland  
Telemark Nett  
Nettsjef

 [Bestill tidspunkt for eit møte med meg](#)

**Frå:** Telemark Nett - driftsvakt <vakt@telemark-nett.no>  
**Sendt:** torsdag 18. april 2024 15:17  
**Til:** Gunnar Snarteland <Gunnar.Snarteland@telemark-nett.no>  
**Emne:** VS: Innhenting av informasjon i samband med verneplanprosess for Storås i Seljord kommune - frivillig vern av skog

---

**Fra:** VTK Firmapost  
**Sendt:** 12. april 2024 09:17  
**Til:** Telemark Nett - driftsvakt <vakt@telemark-nett.no>  
**Kopi:** Gunnar Snarteland <Gunnar.Snarteland@telemark-nett.no>  
**Emne:** VS: Innhenting av informasjon i samband med verneplanprosess for Storås i Seljord kommune - frivillig vern av skog

---

**Fra:** Johnsen, Christin Beate [<mailto:Christin.Johnsen@statsforvalteren.no>]  
**Sendt:** 11. april 2024 14:11  
**Til:** VTK Firmapost <[VTK.Firmapost@VTK.NO](mailto:VTK.Firmapost@VTK.NO)>  
**Emne:** Innhenting av informasjon i samband med verneplanprosess for Storås i Seljord kommune - frivillig vern av skog

Hei,

I samband med verneplanprosess for Storås i Seljord kommune ynskjer vi å innhente opplysningar knytt til ei kraftlinje som ligg nær grensa til verneframlegget (sjå vedlagd kart). Sjølve kraftlinja ligg utanfor verneområdet, men det kan sjå ut som om ryddesona til kraftlinja ligg tett inntil eller innanfor grensa. Vi må difor gjere ei vurdering på om vi kan flytte vernegrensa noko, eller ta inn ei føresegn i § 4 i verneforskrifta: «*drift og vedlikehald, og dertil istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet*». For å ta stilling til dette treng vi å vite kor brei ryddesona for denne kraftlinja er. Vi håpar å få sendt området på høyring før sommaren. Det er fint om vi kan få tilbakemelding på dette så raskt som mogleg.

Med vennlig hilsen

**Christin Beate Johnsen**

rådgiver



**Statsforvalteren i Vestfold og Telemark**

Telefon 33 37 11 94

:

E-post: [Christin.Johnsen@statsforvalteren.no](mailto:Christin.Johnsen@statsforvalteren.no)

Web: [www.statsforvalteren.no/vt](http://www.statsforvalteren.no/vt)